Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от «15» сентября 2016 г.

I. Результаты обследования:
5. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8», Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д. 32
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1	Визульные средства	нет	-	-	Отсутствуют	К,С,Г	Установить визуальные средства информации. указатели, пиктограммы на высоте не более 160 см (К,С,Г), высотой прописных букв не менее 7,5 см (С) с освещенностью (С).	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствуют	Г	Установить акустические средства информации о предоставлени и услуги (Г)	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют	С	Установить тактильные средства информации о предоставлени и услуги на высоте 60-110 см (С). выполнить маркировку кабинетов приема со стороны ручки (на поручнях лестниц, в кабинах	Индивидуальное решение с ТСР

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							санитарно-бытового помещения (С)	
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	Отсутствуют	К,Г,С	Установить визуальные, акустические и тактильные средства информации, указатели, пиктограммы	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Визуальные средства	ВНД	-	-	Индивидуальное решение с ТСР
Акустические средства	ВНД	-	-	Индивидуальное решение с ТСР
Тактильные средства	ВНД	-	-	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: приобрести и надлежаще разместить оборудование средств информации и телекоммуникации на объекте, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения.

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	2	3
2.	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)